

2016		
Romande Energie	Farettes	Etude des transitoire hydrauliques de l'aménagement
2015		
Grande Dixence	Bieudron	Pelton 5 jets
Grande Dixence	Arolla	Pompe
Grande Dixence	Stafel	Gr 1 - Empreinte vibratoire du groupe après révision (remontage du rotor)
Grande Dixence	Z'Mutt	Gr 2 - Empreinte vibratoire du groupe après révision (remontage du rotor)
Grande Dixence	Ferpècle	Gr 1 - Suivi vibratoire du groupe suite au remontage des pôles
Rhonewerke	Ernen	G2 - Mise en service de la protection mécanique du groupe. Suivi des 1ers tours de roue, de la mise en charge, équilibrage. Empreinte vibratoire finale et ajustement des seuils d'alarme et de déclenchement
EnAlpin	Mörel	G3 - Déterminer l'origine des perturbations électriques
Energie Electrique du Simplon	Gondo	Gr 1 - Mise en service de la protection mécanique du groupe. Suivi des 1ers tours de roue, de la mise en charge, équilibrage. Empreinte vibratoire finale et ajustement des seuils d'alarme et de déclenchement
Grande Dixence	Nendaz	Gr 5 - Mise en service de la protection mécanique du groupe. Suivi des 1ers tours de roue, de la mise en charge, équilibrage. Empreinte vibratoire finale et ajustement des seuils d'alarme et de déclenchement
Grande Dixence		Campagne de mesures transitoires
Rhonewerke		Calculs transitoires hydrauliques
Rhonewerke		Analyse du réglage primaire
2014		
Grande Dixence	Z'Mutt	Pompes (groupes 1 et 2)
Grande Dixence	Fionnay	Pelton 1 jet
Grande Dixence	Arolla	Pompe
Alpiq Suisse	Bieudron	Pelton 5 jets
SEFA	La Petite Vaux	Fortes vibrations absolues du support palier : diagnostic vibratoire.
Cleuson Dixence	Bieudron	Gr 1 à 3 : Suivi annuel de l'évolution du comportement vibratoire des 3 groupes
Electra Massa	Bitsch	Gr 3 Mise en service de la protection mécanique du groupe. Suivi des 1ers tours de roue, de la mise en charge, équilibrage. Empreinte vibratoire finale et ajustement des seuils d'alarme et de déclenchement

2014 (suite)		
Alpiq Suisse	Blava	Modélisation de l'station de pompage
Electra Massa	Bitsch	Modélisation de l'aménagement et définition des temps de fermeture des injecteurs
Aegina		Analyse de l'incident du 05.11.2014 : instabilités induites par le groupe auxiliaire
FMV		Etude de l'impact sur l'aménagement des modifications des modes d'exploitation
2013		
Electra Massa	Bitsch	Pelton 4 jets
Grande Dixence	Arolla	Pompe
Grande Dixence	Z'Mutt	Pompes (groupes 1 et 3)
Grande Dixence	Stafel	Pompe
Electra Massa	Bitsch	Pelton 5 jets
Grande Dixence	Stafel	Hautes vibrations au redémarrage du groupe
Grande Dixence	Ferpècle	Gr 2 - Suivi du groupe suite au remontage des pôles
Cleuson Dixence		Pompe 2 : mesure bivrotoire après révision du groupe
Salanfe	Miéville	Gr 3 - Contrôle des chaînes de mesures des vibrations. Analyse et redéfinition des seuils d'alarme et de déclenchement vibratoires. Validation de la nouvelle configuration
FMHL	Veytaux	Gr 2 - Mise en service de la protection mécanique du groupe. Suivi des 1ers tous de roue, de la mise en charge. Empreinte vibratoire finale et ajustement des seuils d'alarme et de réclenchement.
EES	Gondo	Gr 2 - Empreinte vibratoire du groupe avant réhabilitation
Cleuson Dixence	Bieudron	Gr 1 à 3 - Suivi annuel de l'évolution du comportement vibratoire des 3 groupes
FMV	Rhône	Modélisation de l'aménagement et étude de modif. de mode d'exploitation
Cleuson Dixence	Bieudron	Etude de paramétrage des groupes pour réglage primaire
Alpiq Suisse	Blava	Calcul paramètres de pompage
FMV		Calculs transitoires hydrauliques
Forces Motrices de Bramois		Calculs transitoires hydrauliques

2012		
Alpiq Suisse	Gondo	Pelton 2 jets
Emosson	Vallorcine	Pelton 4 jets
Alpiq Suisse	Bieudron	Pelton 5 jets
Grande Dixence	Ferpècle	Pompe
Grande Dixence	Z'Mutt	Pompe
Grande Dixence	Stafel	Pompe
Forces Motrices de la Gougra	Navizence	Pelton 5 jets
FMV	Rhône	Francis
Rhonewerke	Mörel	Francis
Romande Energie	La Peuffeyre	Gr 1 à 3 - Remplacement de la protection mécanique des groupes
2011		
Forces Motrices Hongrin Léman	Veytaux	Pelton 4 jets
Energie Electrique du Simplon	Gondo	Pelton 2 jets
Rhonewerke	Ernen	G2 - Déterminer l'origine des hautes vibrations au démarrage
Cleuson Dixence	Bieudron	Monitoring - Analyse des tendances
HYDRO 2011		Analyse de risque des phénomènes transitoires
2010		
Salanfe	Miéville	Pelton 1 jet
2009		
Alpiq Suisse	Bieudron	Pelton 5 jets (groupes 1 - 2 - 3)
2008		
Grande Dixence	Arolla	Pompe
2007		
Grande Dixence	Ferpècle	Pompes (groupes 1 et 3)
2006		
Grande Dixence	Arolla	Pompe
Forces Motrices Hongrin Léman	Veytaux	Pelton 4 jets
Grande Dixence	Fionnay	Pelton 1 jet
2005		
Grande Dixence	Arolla	Pompe
2004		
Grande Dixence	Arolla	Pompe
2003		
Alpiq Suisse	Chandoline	Pelton 1 jet
Grande Dixence	Arolla	Pompe
2002		
Grande Dixence	Nendaz	Pelton 1 jet
Grande Dixence	Fionnay	Pelton 1 jet
Energie Electrique du Simplon	Gondo	Pelton 1 jet
Salanfe	Miéville	Pelton 1 jet

2001		
Grande Dixence	Z'Mutt	Pompes (groupes 1 - 2 - 3 - 5)
Electra Massa	Bitsch	Pelton 5 jets
Forces Motrices de Martigny-Bourg	Martigny-Bourg	Francis
Forces Motrices de la Gougra	Mottec	Pelton 4 jets
2000		
Energie Electrique du Simplon	Gondo	Pelton 1 jet
Electra Massa	Bitsch	Pelton 4 jets